



SEF Franco-Malgache

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache »

Le Poitou Charentes avec Madagascar

Siège: Maison des Associations,
79300 Bressuire
Courrier: Présidente: M. Delavault
31 rue du Dr Schweitzer, 79100
Thouars Tel 0677044711
mail: ongfracomalgache@yahoo.fr
Site:
<http://sef-francomalgache.jimdo.com/>

Mission Ambohimitsinjo du 18 au 26 octobre 2015.

Membres SEF en mission :

Marylène, Maryvone, Florence, Pierre, Jean-Marie et Christian
Accompagnés de Marielle

Objectifs de la mission :

1. S'assurer de la bonne réalisation des travaux réalisés en 2014/2015 et de la pérennisation des actions menées depuis 2012,
2. Analyser les états des installations d'eau (robinets, bornes fontaines et tuyauteries) de tous les villages desservis par cette AEP,
3. Vérifier les organisations mises en place : cahier de cotisations, entretien des BF, gestion des heures d'ouverture de BF, tenue des cahiers de suivi des techniciens,
4. Profiter de ce passage pour mieux connaître ces villages.

Lieu:

Région SAVA, Commune d'Ambohimitsinjo, villages de brousse

Coordonnées de nos contacts sur place:

- Mairie d'Ambohimitsinjo - 032 04 295 40 et 032 64 325 24
- BEFO Aurélien – 034 37 716 24
- Patrice – 032 02 419 36
- Kafo- 032 05 066 86

Déroulement de la mission

En France , avant départ, programmer toutes les réservations transports et hébergement.
Solliciter l'aide d'une cuisinière pour notre séjour en brousse (Nadia) , prévoir indemnisation.
Préprogrammer les rendez-vous autant que possible.

Le 19 octobre, après avoir fait nos achats de nourriture le matin à Sambava pour 3 jours, nous nous rendons en 4*4 dans la brousse, commune d'Ambohimitsinjo.

Premier arrêt à Antsahovy dans la maison de Patrice où nous serons hébergés pendant 3 jours pour déposer nos valises et nos provisions. Il n'y a pas d'eau aux bornes fontaines.

Puis direction Ambodivaina, où nous déposons chez Germaine les denrées pour la préparation du déjeuner.
Nous partons en 4x4 sur la piste au plus près du chemin d'accès qui monte à la source en présence le Mme Marthe l'adjointe au maire, d'Aurélien le responsable de l'eau, de Modeste, Bernardin, Torien les techniciens ainsi que de Landrice du village d'Ambodivaina.

Bilan technique de l'AEP et actions engagées

Source, pré filtre et réservoir n°1 :

1. Dégradation constatée à la source : envasement du fond de la rétention autour du pré filtre.

La proposition déjà évoquée auparavant était de casser le rocher sur la gauche et de réaliser une étanchéité.
La solution retenue est d'apposer des cailloux tout autour de ce rocher et de cimenter l'ensemble afin de garantir l'absence de fuite. Pour cela une vidange totale et un curage autour du pré filtre seront réalisés par les techniciens avec l'aide de villageois de Sarahandrano.

- La SEF propose de fournir la somme nécessaire pour acheter le ciment.

2. Une fuite est constatée sur le côté du réservoir à fleur de terre. Il est difficile de la situer précisément.
Proposition de profiter d'un niveau plus bas du réservoir afin de refaire l'étanchéité avec un produit adapté, non nocif pour l'eau.

- La SEF propose de fournir la somme nécessaire pour acheter ce matériel.

3. La tuyauterie du trop plein débouche dans le chemin d'accès vers la source et érode celui-ci. Proposition de rallonger ce tuyau PVC de diamètre 100 d'environ 2m à 3m afin que l'écoulement se fasse vers le rocher en contrebas.
 - La SEF propose de fournir la somme nécessaire pour acheter le raccord et le tuyau nécessaires. *Cette somme sera déduite sur le solde du paiement de la phase 3 à Kafo.*
4. Afin d'éviter une surpression les habitants des premiers villages ont ajouté un piquage ouvert à la sortie de la dernière BF d'Ambatosoa, ceci entraîne une perte d'eau importante pour l'alimentation des autres villages. Afin d'y remédier et à la demande des techniciens nous proposons de raccorder ce piquage sur la tuyauterie principale en aval.
 - Dans ce but nous fournirons la somme nécessaire à l'achat d'un T de diamètre 63 et d'une réduction 63/40.

Circuits visités depuis la source : Le bilan de l'état des BF fait l'objet de [l'annexe 1](#)

En amont de Sarahandrano le tuyau de 63 a été coupé et réparé provisoirement. Nous effectuons une nouvelle réparation de fortune. Les techniciens vont couper l'arrivée d'eau ce soir puis réparer en collant les tuyaux, l'eau sera remise en service demain matin.

Nous traversons ce village et regardons l'état des BF sur notre chemin (nous y reviendrons le lendemain)

En aval de Sarahandrano le tuyau de 63 a été réparé avec de la bande caoutchouc. Un manchonnage plus solide devra être réalisé.

La pause repas se fait à Ambodidivaina chez Germaine avec toute l'équipe (SEF et locale)

L'après midi nous visitons les villages d'Ambatosoa, d'Ambodisakoana et de Bemaneviko.

Nous retournons à Antsahovy avant la nuit pour un repos bien mérité.

Le 20 octobre nous visitons le matin les villages de Morafeno, Antanambo et le dispensaire où nous rencontrons pour la première fois le nouveau maire. Nous prenons rendez vous avec lui pour mercredi matin 11h00.

L'après midi nous visitons le village d'Antsahovy, lieu de notre résidence, ainsi que les villages de Bevapaza et Ambodimanga, objets de la phase 3 de réhabilitation de l'AEP.

Nous avons remis des savonnettes à l'infirmier du dispensaire et des chemises blanches qui serviront de blouses.

Le 21 octobre nous faisons le bilan de nos visites et préparons notre réunion avec le maire et les techniciens.

- Le compte rendu de cette réunion fait l'objet d'un document spécifique. [voir annexe 2-1](#)
- Emargements pour la réunion avec les représentants de la mairie [voir annexe 2-2](#)

Conclusions vis-à-vis des objectifs de la mission:

Objectifs de la mission :

- Se rendre sur place avec KAFO et les techniciens afin de visiter les circuits depuis la source. **Fait sans Kafo**
- Valider la fin des travaux « phase 3 » en signant le document de réception. **Fait**
- Contrôler la bonne réalisation des travaux fortuits au niveau de la source et du réservoir 1. **Fait**
- Visiter les autres villages afin de déterminer ce qui a évolué depuis un an. **Fait**
- Organiser une rencontre avec les chefs des Fokontany et le maire de la commune pour réexpliquer les objectifs afin de solder le projet et définir les moyens à mettre en œuvre pour leur transférer l'AEP. **Fait avec le maire et son adjointe mais avec une seule responsable de Fokontany.**
- Le dernier jour convoquer à nouveau les responsables, les techniciens et l'entrepreneur afin d'établir un plan d'action partagé en vue de ce transfert de responsabilité, **Fait, voir le compte rendu de réunion du 21/10/2015. (Annexes 2-1 et 2-2)**
- En fin de mission contrôler avec les techniciens la bonne prise en compte des actions à réaliser. **Fait**

Développement des actions menées ou à mener pour l'année en cours :

- Le fonctionnement de l'organisation des techniciens sous la responsabilité d'Aurélien commence à porter ses fruits et ne demande qu'à être pérennisée par une rémunération adaptée : en cours de règlement avec le maire.

Les cahiers mis en place en 2014 sont renseignés et bien tenus ce qui prouve les visites régulières des installations et les quelques interventions réalisées.

A noter que 2 autres techniciens, Torien et Bernardin, ont rejoint l'équipe et que Bernard est moins présent car malade depuis plusieurs mois.

- Les BF sont dans l'ensemble bien tenues, les cotisations ne sont payées qu'épisodiquement car l'eau n'arrive pas toujours et les habitants ne sont donc pas motivés à payer pour un service non rendu. Une démarche d'explication sur le fonctionnement de l'AEP, sur les bienfaits de l'eau de source et sur le nécessaire entretien du réseau va être menée par la mairie en impliquant les chefs de Fokontany et avec le soutien des techniciens. Tout ceci s'inscrit dans la campagne pour l'environnement qui sera lancée à partir du 26 octobre.
→ A suivre.

- Notre demande, réitérée depuis plusieurs années, de faire nettoyer les rivières à été entendue, appuyée en cela par Aurélien. voir annexe 6
- L'état des lieux des actions à réaliser listées ci-dessus (point 1 à 4) à fait l'objet d'une formalisation écrite auprès d'Aurélien afin de les mener à bien.
- Les travaux « phase 3 » ont été réalisés et le paiement du solde de la facture réglé à Kafo à notre hôtel à Sambava, ceci clôt son contrat avec la SEF pour la réalisation des travaux réalisés depuis 2012. A noter que ces contrôles ont été réalisés en l'absence de Kafo ces trois jours et pourtant averti depuis longtemps de notre passage.
→ Les travaux fortuits à venir seront dorénavant effectués par les techniciens de l'eau d'Ambohimitsinjo.

Bilan des frais SEF :

1- « Frais Patrice »

- Factures carburant Patrice : 33 000Ar soit **9,50 €** (voir Annexe 7)

2- « Frais achats matériel » :

- Factures achats de matériels : 113 000Ar (59 100Ar + 53 900Ar) (voir annexes 4-1 et 4-2)

- Provision laissée à Aurélien pour achats fournitures, 100 000 Ar (voir Annexe 5-1)

Soit **60,80 €**

« Indemnités des techniciens » :

* Aurélien 100 000Ar (Annexe 5-3)

* Autres techniciens 100 000 Ar (Annexe 5-2)

Soit **57,20 €**

3- « Travaux phase 3 » :

- Remboursement Elisabeth (travaux fortuits payés en février) : 200 000Ar

- Règlement facture des travaux phase 3 (voir annexe 3): 785 000Ar

Soit un total de **281,50 €**

Les attestations de versement des sommes et de la délivrance des matériels font l'objet des annexes 5

➤ **Dépenses totales des actions 2015 : 9,50€+60,80€+281,50€+57,20€ = 409 €**



la source et le bassin de décantation



réunion de travail



piquage ouvert



Annexe 1

Etat des lieux des BF des villages d'AMBODIMANGA et BEVAPAZA

- Phase 3 des travaux-

AMBODIMANGA

BF1	Robinet OK	Vanne OK	Présence d'eau
BF2	Robinet OK	Vanne OK	Filet d'eau
BF3	Robinet neuf	Vanne OK	Présence d'eau
BF4	Robinet neuf	Vanne OK	Présence d'eau
BF5	Robinet OK	Vanne OK	Présence d'eau
BF6	Robinet HS	Vanne HS	Pas d'eau

BEVAPAZA

BF1	Robinet OK	Pas de Vanne	Présence d'eau
BF2	Robinet OK	Pas de Vanne	Pas d'eau
BF3	Robinet OK	Vanne OK	Pas d'eau
BF4	Robinet OK	Vanne OK	Pas d'eau
BF5	Robinet tête HS	Vanne OK	Pas d'eau
BF6	Robinet HS	Vanne OK	Pas d'eau
BF7	Robinet OK	Vanne OK	Pas d'eau
BF8	Robinet OK	Vanne OK	Pas d'eau
BF9	Robinet OK	Vanne OK	Pas d'eau
BF10	Robinet neuf	Vanne OK	Pas d'eau

A noter que, d'après Kafo, des robinets ont été remplacé plusieurs fois cette année.

D'autre part lors de notre passage après avoir réparé les fuites en amont l'eau coulait à presque toutes les BF des ces 2 villages. La connexion en aval d'Ambatosoa devrait augmenter le débit et donc permettre d'alimenter toutes les BF de ces 2 villages situés en fin de circuit.



SEF Franco-Malgache

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache »

Le Poitou Charentes avec Madagascar

Siège: Maison des Associations,
79300 Bressuire
Courrier: Présidente: M. Delavault
31 rue du Dr Schweitzer, 79100
Thouars Tel 0677044711
mail: ongfrancomalgache@yahoo.fr
Site:
<http://sef-francomalgache.jimdo.com/>

Annexe 2-1

Mission Ambohimitsinjo du 18 au 26 octobre 2015

Compte rendu de réunion du 21/10/2015 (10h30 à 12h00)

- Lieu : Antsahovy
- Liste des présents voir feuille d'émargements annexe 2-2.
- Tour de « table » afin de faire les présentations de chaque participant.
- Prise de notes par Pierre

→ **Prise de parole de Maryvone et de Christian au nom de la SEF :**

- Présentation de notre association, de nos actions dans le domaine de l'eau et de l'importance de celle-ci pour la préservation de la santé des habitants.
- Rappel de la naissance de nos projets communs et de l'historique de nos actions dans les villages de cette commune depuis 2010 jusqu'à cette année.
- Déroulement des différentes phases des travaux schéma à l'appui.

Nos propositions :

Nous insistons sur la nécessaire collaboration entre la SEF et les responsables de la commune pour le bien des villageois. Les actions autour de l'eau devront être portées et expliquées dans chaque Fokontany. Les techniciens en charge de la surveillance et l'entretien des installations devraient être rémunérés soit par les cotisations versées à chaque BF soit par la commune, ces personnes étant des agents techniques de l'eau.

→ **Prise de parole de Monsieur le maire :**

Monsieur le maire remercie l'équipe SEF de sa visite et de son soutien, explique que pendant sa propagande électorale il a fait de l'eau sa priorité. Il s'engage à soutenir ce projet.

Il insiste sur le fait que les comportements et les mentalités doivent changer, il faut que tous les chefs de Fokontany soient impliqués.

Un comité de l'Environnement va être créé prochainement avec l'espérance d'une nouvelle dynamique. Les paysans doivent être aussi sensibilisés.

→ **Remarque de Patrice :** "le projet de construction de cette AEP n'émane pas des gens d'ici qui n'ont donc pas été sensibilisés pour cela. Les gens baissent les bras.

L'eau doit arriver jusqu'aux derniers villages. Les tuyaux sont souvent cassés, percés, les gens d'ici ne sont pas sensibles au fait de boire de l'eau potable et il faut donc leur expliquer l'hygiène et l'importance d'une eau potable."

→ **Remarques de la SEF :**

- Il faut prendre soin des rivières et les nettoyer des branchages afin d'en faciliter l'écoulement.
- Il est important d'éliminer toutes les fuites sur le circuit dès qu'elles sont détectées pour ne pas nuire à l'alimentation en eau des derniers villages .
- Une rémunération des techniciens est indispensable. La SEF a versé une indemnité aux techniciens en 2014 et avait prévenu que ce serait la dernière fois. Leurs indemnités devant être prélevées sur le paiement des cotisations en 2015.

→ **Remarques du maire :**

Monsieur le maire est conseiller au niveau de la région. Il s'est engagé personnellement à donner 200 000 Ar pour les indemnités des techniciens en complément des 400 000 Ar récupérés des taxes payées par les agriculteurs.

Le 26 octobre il y aura le lancement d'une consultation pour la campagne sur l'environnement et les techniciens sont invités d'office. Il nous promet que les choses vont changer et qu'il va organiser une compétition pour les BF les mieux entretenues.

Il demande ensuite aux techniciens quelle somme serait adaptée à leur rémunération.

Le sujet est sensible et sera donc traité plus tard, les techniciens étant réticents à se prononcer en réunion.

→ A suivre

La séance est close et se termine autour d'un verre de l'amitié.



















REUNION DU 21 / 10 / 2015

ANNEXE 2-2

OBJET: Antsahovy Réunion avec le maire de la commune d'Ambokimibinjo

LIEU: _____

NOM	Fonction	Signature
LO YN LUNA PETERAS dit Alain Peteras	MAIRE AMBOKIMIBINJO	
RAZAFINDRANANGA Marthe	MAIRE Adjointe AMBOKIMIBINJO	
BEFO Aurélien	Président de l'Association FMA	
BEANARANA Modeste	Technicien Antsahovy	
BERNARD Jamanana	Technicien Sasahandrano	
Blandine Jomà	Adjointe chef de Village Antsahovy	
MAZY Thovier		
BIAZARA Biena Bernardin	Technicien	
Patrice		
Brondy christian	Secrétaire SEF	
BIBARD Jean-claude	membre actif	
MÉRIAU France	membre SEF	
BASTIEN Pierre	membre SEF	
SECHER Arielle	Accompagnatrice	
Pasquies Marylène	membre SEF	
Delavaux Maryvonne	Présidente SEF	

Techniciens

Le 23/10/2015

- Chantier Source : Pose caillasse et ciment afin d'obtenir les joints du bassin autour du prefiltre (Nettoyage et curage préalable)
- Prolonger le tuyau du trop plein d'environ 2 à 3m.
- Voir réparation tuyau en descendant vers Sarahandian.
- Effectuer le raccordement $\varnothing 63 \rightarrow \varnothing 40$ en aval BF2 d'AMBASSO A
- Voir fuite R1 - Poser étanchéités
- Délivrer les 2 Robinets "Français" aux BF qui en auraient besoin contre rémunération (montant à voir)

- Avec M. le Maire communiquer dans les différents Fokongony sur l'adduction d'eau.

Christian

Bronot

SEF