



SEF franco malgache

Adresse courrier : Présidente : Maryvone DELAVault 31, Rue du Dr Schweitzer 79100 THOUARS

Téléphone : 06.77.04.47.11 Email : ongfrancomalgache@yahoo.fr

Site internet : <http://sef-francomalgache.jimdo.com>

Siège social : Centre Socioculturel du Thouarsais, Rue Anne Desrays, 79100 Thouars

Siret : 447 472 309 00031

RAPPORT de mission à Ambodidivaina

Rendez-vous pris au préalable avec Aurélien pour le 11 mai.

Le 11 mai 2018 transport aller/retour Sambava-Ambodidivaina : **78,92 €** reçu SEF

chauffeur 4x4 Pierre: **032 26 056 26**

Avant départ, Achats au marché de Sambava pour le repas en brousse chez Germaine : **30 €**



Barrière de pluie : **2,60 €** ticket



Nous prenons Aurélien, référent AEP, sur la piste à Morafeno

Arrivée à Ambodidivaina, temps couvert et piste boueuse, pluie, nous renonçons à monter à la source: trop périlleux!

Nous décidons de poursuivre en 4x4 jusqu'à Saharandrano pour faire le point sur le fonctionnement des bornes fontaines...



mais la pluie s'est accentuée et le véhicule s'embourbe sévèrement, après plusieurs tentatives infructueuses de dégagement par Aurélien et Pierre, nous allons chercher de l'aide au village et le 4x4 finit par se sortir des ornières boueuses.

Visite des bornes de Saharandrano, il n'y a pas que le véhicule qui glisse et s'enlise...



l'Etat a fait construire une nouvelle école et en dur , équipée de bancs-tables et tableau





les tuyaux encastrés dans la maçonnerie étant rouillés et percés, il n'y a pas d'autre choix que de relier directement les robinets aux tuyaux comme ci-dessus.



scène quotidienne



Pause avec un "Sage" du village et le nouveau chef de fokontany , l'autre a été "reversé" comme dit Aurélien



Pendant que Germaine , sa sœur et une autre femme du village prépare le déjeuner,



avec **Aurélien** nous faisons **le point sur toutes les infrastructures à retenir pour prochaines communications ou missions:**

- les 2 **réservoirs** sont pleins, mais la purge d'air n'a pas été faite dans les tuyaux pour rétablir la circulation d'eau à partir du 2ème,
- beaucoup de **robinets** à changer,
- et de nombreux **branchements directs** tuyau-robinet à faire pour éviter les fuites des tuyaux rouillés inclus dans la maçonnerie,
- quelques **raccords** sur tuyaux coupés comme d'habitude....

Etat des bornes fontaines

*1° **village Saharandrano** près des sources et du premier réservoir.
BF 1 et 2 OK.

BF 3 robinet fuit.
BF 4 branchement direct.
BF 5 et 6 OK.

*2° village **Ambodidivaina**
3 BF OK.

*3° village **Ambatosoa**
2 BF OK.

*4° village **Ambodisakoana**
BF 1 robinet HS
BF 2 robinet déviation coule ,tuyau à réparer mais problème de diamètre.

*5° village **Bemanifiko**
BF 1 robinet HS
BF 2 branchement direct à faire

*6° village **Morafeno**
BF 2 robinet HS

*7° village **Antanambao**
BF 1 branchement direct, tuyau diamètre 32 à changer.

*8° village **Antsahovy**
Réservoir n° 2 rempli hier après réparation tuyau mais air dans tuyau...Mr Modeste va gérer..

Nous lui laissons la bourse prévue en CA = 200 € (reçu SEF), bourse pour le remboursement de ses frais (réc facture de 18,88 €) et avance sur réparations à venir

La pluie devient torrentielle et ininterrompue...

Une brève accalmie après le repas permet à Maryvone une distribution de "petits bonheurs" aux enfants, tout se passe dans le calme grâce à Aurélien qui cadre le rassemblement et les mains tendues...



Le retour sera épique sous une pluie ininterrompue, nous resterons à nouveau embourbés cette fois pendant 3/4 d'heure...

